

关于铁岭永安 500kV 输变电工程建设项目 竣工环境保护验收（分期验收） 公示的通告

发布日期： 2021-11-27

根据国家和国家电网有限公司环保验收有关规定，国网辽宁省电力有限公司发展部于 2021 年 11 月 26 日在沈阳主持召开了铁岭永安 500kV 输变电工程（分期验收）竣工环保验收腾讯会议。现将建设项目环境保护验收调查报告及验收意见予以公布（具体详见附件）。欢迎公众参与电网建设项目环境保护工作。

一、本期建设项目名称及基本情况：

永安 500kV 变电站新建工程，站址位于铁岭市昌图县老城镇西南侧约 1.6km，安家村东侧约 1km。本期建设 2 台 750MVA 主变压器，500kV 出线 2 回（蒲河 1 回、梨树 1 回）。梨树~蒲河 I 回开断环入永安变线路全长 10.13km，单回路架设。于 2020 年 10 月开工，本期工程于 2021 年 11 月 23 日竣工、11 月 25 日进入环境保护设施调试期。

环评编制单位：南京普环电力科技有限公司

验收调查单位：国网辽宁省电力有限公司

验收监测单位：辽宁东科电力有限公司

二、公开时间

2021 年 11 月 27 日-2021 年 12 月 25 日。

公开期间，对上述公开内容如有异议，请以信函、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式向建设单位反馈。

联系电话：024-23147318

Emai: jsfgsxm3@163.com

通讯地址：沈阳市和平区宁波路18号（邮编：110006）